

S N D E

Société Nationale D'Eau
SOCIETE AU CAPITAL DE 157 096 990 000
SIEGE SOCIAL NOUAKCHOTT



ش و م
الشركة الوطنية للماء

ذات رأس مال بمبلغ 157 096 990 000
المقر الرئيسي انواكشوط

17 MAY 2022

Demande de cotation n° 23/CIA/2022

Relative à la fourniture et pose de 500 ML de conduite en DN200 AG sur des plots.

Lieu : Site de NTARAZY – ATAR à 430 kms de Nouakchott

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

- Fourniture de 550 ml de conduites en DN200 AG pour une pression de 10 bars ;
- Fourniture des accessoires d'assemblage des conduites DN 200 AG :
 - 150 joints gibault pour AG DN200,
 - 20 Adaptateurs à bride pour AG DN200,
 - 6 Coudes ¼ BB pour AG DN200,
 - 6 coudes 1/8BB pour AG DN200,
 - 06 brides à souder pour AG DN200, 01 Te 3B FD 200/80/200,
 - 01 plaque pleine pour AG DN200,
 - 01 vanne opercule DN80,
 - 01 ventouse double effet DN80,
 - 120 colliers de fixation pour AG DN200 y compris accessoires,
- Réalisation de 100 plots en béton armé pour conduite en AG 200 mm
 - H: allant de 40 à 70 cm,
 - L : 40 cm, Epaisseur : 20 cm,
 - Ancrage minimal de 25 cm dans la roche.

Les prix proposés par les Soumissionnaires doivent être des prix hors TVA.

Les prix doivent être libellés en Ouguiya (MRU).

Le pli fermé contenant l'offre technique et l'offre financière doit être reçu au plus tard le **Lundi 23/05/2022 à 12 heures 00 GMT** à l'adresse mentionnée ci-dessous :

**« Monsieur le Président de la Commission interne des Achats de la Société Nationale D'Eau
SNDE KSAR CHATEAU D'EAU ILOT C
BP 796 NOUAKCHOTT - MAURITANIE
SECRETARIAT COMMISSION INTERNE DES ACHATS
1er ETAGE Aile C»**

Les offres seront ouvertes en séance publique de la Commission Interne des Achats de la Société Nationale D'Eau le **Lundi 23/05/2022 à 12 heures 30 GMT.**

Les Soumissionnaires intéressés sont autorisés à assister à la séance d'ouverture des offres.

Une visite des lieux est exigée

Le Directeur Général

DHEHBY Mohammed Mahmoud Jaafar



BP : 796 Nouakchott – Mauritanie
R.C: 35700 - 1154 - NIF: 60500018
Tél : +222 45 24 14 56 – 45 25 22 70 – 45 25 22 48 – 45 29 54 84
Fax: + 222 45 25 23 31 – 45 24 14 61

ص ب. 796 انواكشوط – موريتانيا
س ت 35700 الدليل الجبائي 60500018
هاتف +222 45 24 14 56 – 45 25 22 70 – 45 25 22 48 – 45 29 54 84
فاكس + 222 45 25 23 31 – 45 24 14 61

SNDE



Mmj Snde <mmj.snde@gmail.com>

Specifications techniques

1 message

oumar kane <oumar_mamadou@yahoo.fr>

17 mai 2022 à 15:07

À : Mohamed Mahmoud Ould Moujtaba <mmj.snde@gmail.com>

Cc : Baval Oul Mahfoudh Baval Oul Mahfoudh <bavallbavall@yahoo.fr>

KANE OUMAR MAMADOU
INGÉNIEUR HYDRAULICIEN
DIRECTEUR DES ETUDES DES TRAVAUX ET DU SUIVI DES PROJETS
SOCIETE NATIONALE D'EAU
Mobile : (222) 43 30 12 26

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES DN200 AG SUR DES PLOTS.docx**

14K

SPECIFICATIONS TECHNIQUES FOURNITURE ET POSE DE 500 ML DE CONDUITE EN DN200 AG SUR DES PLOTS :

- Fourniture de 550 ml de conduites en DN200 AG pour une pression de 10 bars (Epaisseur minimal de 9 mm) ;
- Fourniture des accessoires d'assemblage des conduites DN 200 AG : 150 joints gibault pour AG DN200, 20 Adaptateurs à bride pour AG DN200, 6 Coudes ¼ BB pour AG DN200, 6 coudes 1/8BB pour AG DN200, 06 brides à souder pour AG DN200, 01 Te 3B FD 200/80/200, 01 plaque pleine pour AG DN200, 01 vanne opercule DN80, 01 ventouse double effet DN80, 120 colliers de fixation pour AG DN200 y compris accessoires,
- Réalisation de 100 plots en béton armé pour conduite en AG 200 mm (H: allant de 40 à 70 cm, L : 40 cm, Epaisseur : 20 cm, Ancrage minimal de 25 cm dans la roche).