

# SNDE

SOCIETE NATIONALE D'EAU  
SOCIETE AU CAPITAL DE 15 709 699 000 MRU  
SIEGE SOCIAL AV. A.S. GHADDE – KSAR  
Nouakchott



# ش.و.م

الشركة الوطنية للماء  
ذات رأس مال قدره 15 709 699 000  
المقر الرئيسي شارع أحمد سالم ولد غده  
لكصر - انواكشوط

29/05/2023

## Demande de Cotation N° 09/2023 du 29/05/2023, Relative à la réparation de groupe a SNDE/siège

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action 2023, la Société Nationale d'Eau (SNDE) lance la présente Demande de Cotation en vue d'obtenir les équipements, outils et autres accessoires nécessaires destinées aux interventions d'urgence des services de production, de distribution ainsi que la satisfaction des besoins de la clientèle.

La consistance de cette demande est décrite dans le bordereau des prix unitaires (BPU) ci-joint (annexe I).

1. Les soumissionnaires intéressés sont priés de présenter leurs offres techniques et financières en remplissant les formulaires de soumission (annexe II) ainsi que toutes les pièces exigées par la Demande de Cotation en trois exemplaires (deux originaux et une copie), et de la déposer sous plis fermé au siège de la **Société Nationale d'Eau (SNDE) BP 796 Nouakchott- Mauritanie téléphone : 45 24 14 56**, au plus tard le **15/06/2023 à 12 Heures TU**.
2. L'**enveloppe** fermée contenant l'offre ainsi composée doit porter exclusivement les mentions suivantes : « **Mr le Président de la COMMISSION INTERNE des Achats de la Société Nationale d'eau, Offre relative à la Demande de cotation du 29/05/2023 relative à « la réparation de groupe a SNDE/Siege** ».
3. Les plis seront ouverts en séance publique de la Commission le **15/06/2023 à 12. Heures TU**.
4. Les représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance d'ouverture y sont invités.
5. Les candidats qui souhaitent obtenir des éclaircissements sur cette demande de cotation peuvent en saisir par écrit la Commission au plus tard le **11/06/2023 à 12 Heures**
6. L'évaluation des offres sera faite à huis clos par la Commission sur la base des critères ci-après :  
v. Conformité de l'offre aux exigences du dossier,  
vi. Montant corrigé de l'offre, pour les soumissionnaires qualifiés, dont l'offre technique conforme aux exigences du dossier aura été jugée satisfaisante.
7. La Commission, attribuera le contrat au soumissionnaire qualifié, dont l'offre sera jugée conforme aux exigences de la Demande de cotation et moins disante par rapport aux autres concurrents.
8. La SNDE s'engage à assurer l'intégralité du paiement du montant du contrat moins de 60 jours après la prononciation de sa réception.
9. La SNDE n'est pas tenue de donner suite à la présente demande de cotation.
10. Cette demande de cotation et les dossiers de consultations sont consultables sur le sites [www.snde.mr](http://www.snde.mr) et [www.beta.mr](http://www.beta.mr)

Le Directeur General  
Mohamed Mahmoud Jaafar Dhehby

SNDE  
DAL

SOCIÉTÉ NATIONALE DE L'EAU

- S N D E / D A L -



**CAHIER DES CHARGES REPARATION DE L'ANCIEN GROUPE SECOURS (D.E.D)**

**PUISSANCE 315 KVA**

Le groupe cité ci-dessus était un élément important clé pour le secours de la Direction Générale SNDE. Sa panne avait paralysé l'alimentation en électricité de la Direction Générale durant toutes périodes de coupures Somelec. Ces arrêts ont mis en danger les programmes informatiques ainsi que le travail courant de toutes les directions SNDE au moment crucial.

Eu égard ce qui précède et le danger que court tous les programmes informatiques et autres. La Direction Générale pour ne pas prendre des risques coûteux à la société pouvant mettre à genou tous ses programmes a décidé d'acheter un groupe neuf pouvant secourir ses installations.

Par conséquent la SNDE souhaite la réparation de l'ancien groupe de secours et son redéploiement à d'autres sites la SNDE tout en se réservant que le prix soit raisonnable.

### **Consistance des travaux**

Les pannes à priori constatées sur ce groupe sont ainsi :

- ⚡ Enroulement alternateur principal à la masse
- ⚡ Démarreur hors service
- ⚡ Compact sortie alternateur démonté
- ⚡

**NB** : le soumissionnaire doit ajouter à sa convenance les éléments prouvés par son expertise pour que s'assurer du bon fonctionnement du groupe après la réparation qu'il propose. Le soumissionnaire sera le seul responsable d'une mauvaise appréciation d'une réparation parfaite.

Le soumissionnaire doit faire une expertise du groupe pour s'assurer de la réparation, pour apprécier et valoriser les moyens à mettre en œuvre pour la remise en état du groupe. Le soumissionnaire prendra en charge l'installation et les essais sur l'un des sites SNDE (Rosso)

Une garantie de six mois est exigée pour toutes les pannes constatées après la réception provisoire.

La réception provisoire sera prononcée après un fonctionnement d'au moins douze heures continues sans défaillance et en ce moment débutera la garantie de six mois.

**Assistant technique**

**Mohamed M'BOIRICK**